


נגישות אוניברסליות קיימות כורם הנדסה נגישות שירות ומתו"ס כורם הנדסה (נ.ע.) בע"מ ועמי כורם מהנדסת אזורית מ.ר. 30603 מורשת מתו"ס מ.ר. 74 ושירות מ.ר. 2130 משרד: זכרון יעקב, נייד: 050-8800227 מען למכתבים: ת.ד. 453 זכרון יעקב, 3095301 טל: 04-9990926 פקס: 15349990926 noami@corem-eng.com			
		שירותים נגישים (נכים)	
		מידות התא 150X200 ס"מ, מינימום לאחר חיפויים	
		אזור הערכות לפני הדלת 150X150 או 130X170 ס"מ	
לביצוע: 1. מנעול תפוס/פנוי תקין. 2. להתקין מאחז יד אופקי על הדלת בגובה בין 85 ל 110 ס"מ		פתח אור 80 ס"מ (חדש 80 ס"מ), ידית נוחה לגריפה, מנעול תפוס/פנוי, ללא מחזיר שמן על הדלת, מאחז יד אופקי פנימי גובה 85-110 ס"מ,	
לביצוע: להתקין שלט יוניסקס (ריבוע) מישושי מובלט על הקיר בצד הידית בגובה 150 ס"מ, מרכז שלט		סמל בית שימוש נגיש יכיל גם את סמל הנגישות הבינלאומי ויהיה מישושי מובלט וימוקם על הקיר בצד הידית של הדלת. גובה מרכז השלט 150 ס"מ. 	
להקפיד על גובה אסלה בין 45 ל 50 ס"מ מפני רצפה כולל מכסה אסלה		1. גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ; 2. מרכז אסלה לקיר הקרוב בין 42 ל 50 ס"מ.	
		3. לצד האסלה (שאין בו כיור) קיים מרווח פנוי ברוחב 80 ס"מ מינימום.	

		מאחז יד קבוע L - יותקן על הקיר הקרוב לאסלה ומקום המפגש בין החלק האופקי לאנכי יהיה במרחק 90 עד 95 ס"מ, ובגובה פנים בין 75 ל 85 ס"מ ואחיד לשני המאחזים		מאחזי יד בבית שימוש נגיש (22)
		מאחז יד מתקפל יותקן על הקיר שבגב האסלה או בצמוד לו על גבי עמוד מתאים שיועגן לרצפה בגובה פנים בין 75 ל 85 ס"מ ואחיד ל 2 המאחזים, מרחק מרכז המאחזים מציר אורך של האסלה יהיה בין 36 ל 40 ס"מ		
		כיור -מרוחק מקיר אחורי של האסלה 122-118 ס"מ, גובה 83-85 ס"מ, חלל פנוי תחתון 70 ס"מ מינימום,	התקנת כיור	התקנת כיור
		מידות כיור רוחב 40-52 עומק 30-40 ס"מ עם ברז וידיית מנוף	כיור	
	להקפיד גובה נקודת תאורה	מפסק נקודת תאורה גובה 120 ס"מ		אביזרי שירותי נכים-- בקבועות
לביצוע: התקנת מראה מעל הכיור בגודל 45X85 ס"מ מינימום ובגובה 90 ס"מ מפני רצפה מקסימום - מראה מומלצת 50X90 ס"מ		מראה במידות 45X85 ס"מ -תחילת גובה התקנה-90 ס"מ מפני ריצוף מעל הכיור		
לביצוע: להתקין מדף בגודל 15X30 בגובה פני כיור ובהמשכו		מדף 15X30 ס"מ בגובה פני כיור ובהמשכו		
לביצוע: להתקין עפ"י הנדרש		מתקן לנייר טואלט יותקן על הקיר מעל החלק האופקי של מאחז היד הקבוע ויהיה מרוחק 20 ס"מ - 25 ס"מ מהחלק האופקי של המאחז ומחלקו האנכי.		
לביצוע: להתקין עפ"י הנדרש		מתקן ליבוש ידים תחתית גובה 120-130 ס"מ		
לביצוע: להתקין וו תליה בגובה 140 ס"מ		וו תליה גובה 140 ס"מ		
לביצוע: את הפח באזור המדף/מייבש הידיים מתחתם		פח אשפה		
לביצוע: להתקין הסבוכיה מעל המדף. או להדביק על המראה		סבוכיה גובה מקסימלי יציאת סבון 110 ס"מ		
		חתך בית אחיזה שמוקטן בגובה בין 90 ל 95 ס"מ		