

בקשה להצעת מחיר לאספקת שירותי עבודות אינסטלציה במחוז השרון

(להלן – "הבקשה")

1. כללי

1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן – "מכבי") מעוניינת לקבל הצעות לאספקת שירותי עבודות אינסטלציה במחוז השרון (להלן – "המוצרים והשירותים"), כמפורט בבקשה.

1.2. את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל **אהרון שלמה** לדואר אלקטרוני shlomo_a@mac.org.il עד יום **25/08/2026**.

1.3. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

1.4. הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו.

1.5. בוטל

1.6. מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם ארבע ההצעות המיטביות.

1.7. היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

מחיר - 70%, איכות - 30%.

1.7.1. **ציון המחיר :**

ציון המחיר ייקבע על ידי :

1.7.1.1. מכפלת הצעת המחיר ליחידה של המציע באומדן כמות היחידות כאמור

בטופס ההצעה (**נספח ב'**)

1.7.1.2. המציע בעל הסכימה הנמוכה ביותר יקבל את מלוא ציון המחיר,

והמציעים האחרים יקבלו ציון מחיר יחסי ביחס אליו.

1.7.2. **ציון האיכות :**

ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב **ב'נספח ד'**.

1.8. באם המועמד לזכייה בבל"מ הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו לבל"מ הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה.

לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושו :

1.8.1. אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו/או השירותים ; או

1.8.2. מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

1.9. מבוטל

1.10. הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או

לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

1.11. בתום הליך הרכש יחתמו הסכמים משפטיים מול הספקים הזוכים, בתוך 7 ימים מקבלת הודעת זכייה. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכמי ההתקשרות שיחתמו.

1.12. מבוטל - כפילות

1.13. מבוטל

1.14. ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרוז כזוכה, בפני מציעים אחרים.

2. המפרט המבוקש:

2.1. בהתאם למפורט בנספח א'.

2.2. ההצעה מתייחסת לסניפי ובתי המרקחת שבמחוז שרון הנמצאים בערים כמפורט בהסכם המצורף נספח ג'

3. סיור קבלנים, בירורים ופניות

3.1. סיור אינו נדרש. באם נדרשות הבהרות נוספות על מנת להגיש הצעה, נא לפנות בכתב לאהרון שלמה בדוא"ל shlomo_a@mac.org.il, תשובות יועברו במייל חוזר לשואלים.

4. החלטת מכבי בעניין ההצעה

4.1. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל המציעים או עם חלקם בלבד, או לבחור כל ספק או מציע אחר אף אם לא השתתף במסגרת בקשה זו.

4.2. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לקבל חלק מההצעה או לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן. מבלי להגביל כלליות האמור לעיל, עלולה להידחות כל הצעה שאיננה - לפי שיקול דעת מכבי - שלמה, או ברורה, או שהינה ערוכה שלא עפ"י הוראות כל המסמכים, או אשר מחירי היחידה הנקובים בה הם בלתי סבירים.

4.3. אין מכבי מתחייבת למסור את העבודה לבעל ההצעה הנמוכה ביותר או לבעל כל הצעה שהיא והיא תפעל עפ"י שיקול דעתה כאמור לעיל. הרשות בידי מכבי לבצע באמצעות המציע הזוכה חלק מהעבודה בלבד. המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף העבודה או שינוי כמויות בסעיפים כלשהם, יתר תנאי ההתקשרות יחולו בשינויים הרלבנטיים. הרשות בידי מכבי לפצל את העבודה בין מספר מציעים אשר יבצעו, כל אחד, חלק מהעבודה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.

4.4. ייתכן מאוד ומכבי תבחר ביותר מספק אחד למתן השירות זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

5. טופס ההצעה (מהווה את נספח ב' להסכם):

5.1. שם החברה/ספק המציע: _____.

5.2. איש קשר: _____.

5.3. טלפון: _____.

5.4. מייל: _____.

לכבוד מכבי שירותי בריאות

אני הח"מ מאשר כי קראתי את האמור לעיל במסמך זה, ואני מקבל את התנאים המפורטים במסמך, מגיש בזאת את הצעתי בליווי חתימתי על גבי מסמך זה, ועל גבי הנספחים הרלוונטיים המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.

בכבוד רב,

ח ת י מ ה

תאריך

הערות

- 1 לכל עבודה שתתבצע תינתן אחריות של שנה ע"י הקבלן.
 - 2 חלקים שיוחלפו יהיו מקוריים, חדשים עם תקן ישראלי או אירופאי ותינתן אחריות של שנה לפחות מיום החלפתו/התקנתו של החלק, במקרה של חלק שהאחריות של ארוכה יותר תינתן אחריות בהתאם.
 - 3 כל עבודה, רכיב או שירות שלא נכללו במפורש במסמכי בקשה זו ובמחירון המצורף לה (להלן: 'עבודות חריגות'), יתומחרו על בסיס הצעת מחיר ספציפית שתוגש על ידי הקבלן לאישור נציג מכבי מראש ובכתב.
- למען הסר ספק, מכבי שירותי בריאות אינה מחויבת לאשר את הצעת המחיר של הקבלן עבור העבודות החריגות, והיא תהיה רשאית לבקש הצעות מחיר מספקים נוספים או לבצע עבודות אלו באמצעות צד שלישי, מבלי שהדבר ייחשב כהפרת הסכם זה או יקנה לקבלן זכות לפיצוי כלשהו.

מפרט טכני לעבודות תברואה

1.0 כללי

מערכות התברואה במבנה יתוכננו ויבוצעו ע"פ התקנים והתקנות למבנה ציבור ולמרפאות ובכללן הנחיות משרד הבריאות והל"ת.
במרפאות שיש להן יחידות סמך שונות יתוכנן כך, שיהיה חיבור מים עצמאי לרשת עירונית הכולל יחידת מניה בכל יחידת סמך.
יתוכננו ויותקנו מז"חים ע"פ הנחיות משרד הבריאות, הנחיות היועץ ודרישות הבטיחות. בסיום העבודות תימסר אישור בודק מז"ח מוסמך על העבודות.
בסיום העבודות יבוצע חיטוי של המערכת ע"י מעבדה מוסמכת.

1.1 צנרת מים קרים וחמים

1.1.1 צנרת המים חמים וקרים ראשית תותקן במעברים ראשיים בחלל התקרה האקוסטית ותתבצע מצינורות כדלקמן:

- צנרת פלדה מגולוונת סקדיול 40 ללא תפר מגולוונת בתוספת הגנה נגד גימום וצבועה, עם ציפויים תלת שכבת PAC GAL או שווי"ע חדשים סוג א' צנרת מים חמים תהיה מבודדת בארמפלקס בעובי 19 מ"מ עם דבק וליפוף פלסטי חיצוני.
- ירידות בקירות מצנרת ראשית לקבועות, יהיו באמצעות מחלק או ירידה בודדת לקבוע אחת בלבד עם צנרת פלסטית דוגמת SP או מולטיגול או PEX או שווי"ע מאושר ע"י מכבי.
- לחילופין צנרת ראשית ומשנית מצינורות פולירול לפי הנחיות היצרן. ע"י קבלן מוסמך של החברה.

1.1.2 כל האביזרים והמחברים יהיו תקינים, מגולוונים או עשויים מחומר ע"פ הנחיות היצרן והמתכנן.

1.1.3 כל ירידה או מחלק או קבוצת כיורים ילווה בברז ניתוק כדורי כדוגמת שגיב או שווי"ע עם רקורד שיאפשר פירוק בקלות ביצוע הצנרת בכפוף לקבלת אישור מקצועי של היצרן. הברז ימוקם במקום נגיש ויסומן מיקומו על התקרה האקוסטית.

1.1.4 בקצה כל נקודת מים בקירות יבוצע ברז ניתוק של חברת "ניל" או שווי ערך. הברזים יחוזקו בקירות הגבס באמצעות פרופילים חרושתיים.

1.1.5 חיבור צינור לצינור או אביזר לצינור יעשה באמצעות הברגה תוך שימוש בשמן ופשתן או צבע מיניום. בצנרת פלסטית- ע"פ הוראות היצרן וקבלת אישור היצרן לעבודה באתר.

1.1.6 חיבור צנרת אספקת המים למרפאה מהצנרת הראשית (הציבורית) יהיה בהתאם לפרטים והנחיות משרד הבריאות ויועץ התברואה.

1.1.7 בכניסה למרפאה, ובכל קומה יותקן ברז חשמלי מחברת אקוואטק תוצרת חברת BELIMO, או תוצרת חברת LEAKLOCK או שווי"ע המאושר ע"י מכבי, על הענף הראשי של צנרת המים בקומה שיאפשר ניתוק המים בשעות סגירת המרפאה. הברז יהיה

מחובר למערכת הפריצה ככל שניתן, או למפסק התאורה הכללית. לברז החשמלי הנ"ל יבוצע מעקף כולל שני ברזים כדוריים בכל צד כמענה למקרה של תקלה בברז החשמלי. הברז החשמלי יגיע עם מגע יבש לסגירה או פתיחת הברז ומגע יבש נוסף לאינדיקציה על מצבו (פתוח או סגור). יבוצעו מנורות סימון במרפאה שיצינו את מצב הברז.

1.1.8 מערכת מים חמים תהיה מסוחררת לפי אזורים על-פי תקנות משרד הבריאות (W-02, W-01) והנחיות "מכבי". במקומות ציבוריים במרפאה יותקנו ברזי ערבול כנדרש בהוראות משרד הבריאות. משאבת הסחרור תחובר לשעון שבת.

1.1.9 דודי מים בנפח 150/120/60 ליטר עם תו תקן ואחריות ל-4 שנים לפי אישור המפקח, ימוקמו במצב עמידה. הדודים יחוברו לשעון שבת. יותקנו קולטני שמש לחסכון באנרגיה בכל אתר שהנ"ל יתאפשר.

1.1.10 למתקני מים מי-קר/ מי-חם (שמסופקים ע"י מכבי) יבוצעו הכנות לאספקות מים, חשמל וניקוז כולל סיפון לניקוז.

1.1.11 במבנה יותקנו אביזרי חסכון במים, בעלי תו כחול, מאושרים בהתאם לחוק המים (תיקון מס' 26) התש"ע 2010.

1.1.12 המערכת תותאם לדרישות בקרת מבנה שתוכנן במבנה.

1.1.13 חיטוי צינורות: לאחר ביצוע המערכת ולפני מסירת המערכת, נדרש לבצע חיטוי לקו המים. החיטוי יעשה ע"י אדם בעל הסמכת משרד הבריאות לביצוע פעולה זאת.

1.2 קבועות תברואיות ואבזוריהן

1.2.1 "הכלים הלבנים" יהיו תוצרת "חרסה" או "חמת" או שו"ע מאושר על ידי מכבי מאושר בגוון לבן.

1.2.2 כמות תאי השירותים תהיה לפי התקנות בחוק.

1.2.3 בכל חדר מכל סוג וחדר פעולות יותקן כיור.

1.2.4 כיור יכלול אספקת מים חמים וקרים, סוללה מטיפוס "פרח" תוצרת "חמת" סדרת "EVEREST" גמר כרום ניקל בדגמים לפי הפירוט הבא:

- ברז היוצא מכיור רחצה – פיה קצרה קבועה. מק"ט 302841

- ברז היוצא ממשטח שיש לכיור רחצה – פיה בינונית קבועה. מק"ט 302843

- ברז לכיורי מטבח היוצא ממשטח שיש – פיה ארוכה מסתובבת. מק"ט 302853

- ברז לכיור בשרותי נכים – ע"פ דרישות התקנות והתקנים.

1.2.5 מחסום בקבוק או מחסום S.

1.2.6 בחדרי הרופאים - כיורי הרחצה מטיפוס "כיור 210 + משטח דגם מכבי" של חברת אורטגה או קוריאן או שו"ע מאושר מידות המשטח אורך 60 ס"מ, עומק 45 ס"מ, ברז בצד, גובה סינר היקפי 17 ס"מ במקרה של תליה על קונזולות גובה עליה אחורית עם רדיוס 10 ס"מ. הכל לפי רשימת חומרים ומיתוג מכבי.



- 1.2.7 כיור לחדרי גבס לאורטופד במידות 60/40/20 – כיור נירוסטה עם סיפון מפריד גבס.
- 1.2.8 כיור חדרי שירותים יהיה אינטגרלי של אורטגה או קוריאן או שווייץ מאושר ע"י מכבי לפי רשימת חומרים ומיתוג מכבי.
- 1.2.9 כיורי מטבח וכיורי מעבדה, יהיו במידות 60/40/20 ס"מ אינטגרלים מתוצרת אורטגה, קוריאן או שווייץ מאושר על ידי מכבי לפי בחירת האדריכל. סיפון מטבח "2
- 1.2.10 בכל קומה יהיה חדר ניקיון שיכיל כיור מטבח בהתקנה נמוכה על גבי מסגרת עם 4 רגליים מנירוסטה וברז דלי נוסף.
- 1.2.11 בחדר ריכוז בדיקות והכנת משלוחים בתחנת איסוף יותקן כיור מטבח מחרס. סוללה "מיקסמת" מהמשטח, פיה ארוכה מסתובבת, ידית מרפק, מק"ט 301414 של "חמת" או שווייץ מאושר על ידי מכבי.
- 1.2.12 אסלות תלויות דגם "לוטם 48/55" של חברת "חמת" או שווייץ מאושר על ידי מכבי + מנגנון גבריט דו כמותי.
- 1.2.13 אסלת נכים – מונובלוק ברקת נכים 399 של חברת "חמת" או שווייץ מאושר על ידי מכבי , ברז T 1/2" חיבור גמיש **ממתכת**, 45 ס"מ. ניתן להתקין אסלת נכים תלויה באישור מראש של מכבי.
- 1.2.14 מכסה האסלה מטיב מעולה קשיח טיפוס כבד סוג א' עם צירים.
- 1.2.15 האסלות והכיורים יקובעו לקירות בתומכות חרושתיות מתכתיות תוצרת אורבונד לפי פרט מאושר על ידי "מכבי".
- 1.2.16 מעמדי אסלות תלויות - יצוקות בבטון לפי פרט חיזוק מאושר על ידי "מכבי".
- 1.2.17 בשירותי גברים תותקן משתנה עם ברז אלקטרוני הכמות לפי החלטת מכבי. גובה המשתנה תותקן בגובה הנדרש בתקנות הנגישות.

1.3 ביוב, תיעול, מתקני סילוק

- 1.3.1 צנרת הדלוחין לביוב, ניקוז מ"א, צמ"ג וכיורים תהיה מצינורות HDPE בריתוך תקני כולל כל האביזרים הדרושים: מאספים, תאי ביקורת, סיפונים וכיו"ב כנדרש ע"י משרד הבריאות ויועץ התברואה.
- 1.3.2 מהלכי צנרת אופקיים יהיו מסוג "גבריט" סילנט (מושטקים כולל ספחים וקשתות וכולל בידוד רעשים על ידי יריעה מקורית). צנרת אנכית תבודד בתוך קיר.
- 1.3.3 קופסאות הביקורת תהיינה נגישות ומטיפוס "ליפסקי" בתוספת מכסה פליז או אלומיניום עם מסגרת ריבועית שיותאם לגובה הריצוף. אין לתכנן ולבצע קופסאות ביקורת מתחת לריהוט. מיקום הקופסאות יהיו במקומות נגישים ואסתטיים לעין.
- 1.3.4 לאסלות תלויות ומונובלוק יבוצעו עיני ביקורת לטיפול, שטיפה ותפעול.

1.3.5 שיפועים: הצנרת האופקית תותקן בשיפוע אחיד, אך לא פחות מהשיפועים שלהלן ובכפוף להוראות הל"ת:

צנרת בקוטר נומינלי של 100 מ"מ (4") ופחות תותקן בשיפוע שאינו פחות מ-2%.

צנרת שקוטר הנומינלי גדול מ-100 מ"מ (4") תותקן בשיפוע שאינו פחות מ-1%.

צנרת ניקוז למזוג אוויר תותקן בשיפועים של 1.5% - 1%.

פרק 8 תברואה			
סעיף	תיאור פריט / עבודה	יח"מ	מחיר ללא מע"מ
8.1	קריאה בשעות העבודה (06:00-18:00)	ש"ע	
8.2	קריאה לאחר שעות העבודה (18:00-06:00)	ש"ע	
8.3	פתיחת סתימה באסלה רגילה	יחידה	
8.4	פתיחת סתימה באסלה תלויה	יחידה	
8.5	טיפול בסתימת בצנרת שפכים פנימית / כיור/ מזגן / נקודת ביקורת קומפלט	יחידה	
8.6	פתיחת סתימה בשוחה חיצונית	יחידה	
8.7	הזמנת ביובית לניקוי ושטיפת קו	יחידה	
8.8	תיקון ניאגרה חיצונית - כולל חלקים - קומפלט	יחידה	
8.9	תיקון ניאגרה סמויה - כולל חלקים - קומפלט	יחידה	
8.10	אספקה והחלפת לחצן ניאגרה סמויה תוצרת גיברייט או שווה ערך	יחידה	
8.11	אספקה והחלפת כיור מטבח 60*40 תוצרת חרסה או שווה ערך	יחידה	
8.12	אספקה והחלפת כיור רחצה תוצרת חרסה או שווה ערך	יחידה	
8.13	אספקה והחלפת צינור גמיש משוריין לניאגרה	יחידה	
8.14	אספקה והחלפת ניאגרה פלסאון או שווה ערך	יחידה	
8.15	אספקה והחלפת אסלה תלויה תוצרת חרסה או שווה ערך	יחידה	
8.16	אספקה והחלפת אסלה רצפתית תוצרת חרסה או שווה ערך	יחידה	
8.17	החלפת ברז פרח חם/קר חמת סדרת אוורסט פיה קצרה או שווה ערך	יחידה	
8.18	אספקה והחלפת ברז כיור חמת סדרת אוורסט פיה קצרה או שווה ערך	יחידה	
8.19	אספקה והחלפת ברז כיור חמת סדרת אוורסט פיה ארוכה או שווה ערך	יחידה	
8.20	אספקה והחלפת ברז כיור חמת סדרת אוורסט פיה ארוכה עם ידית נכים או ש"ע	יחידה	

פרק 8 תברואה			
סעיף	תיאור פריט / עבודה	יח"מ	מחיר ללא מע"מ
8.21	אספקת והחלפת ברז ניל פירוק והתקנה (דגם ניל מקורי בלבד)	1	
8.22	תוספת נקודת מים למתקן מי קר עד 4 מ' ללא חציבה - קומפלט.	1	
8.23	עלות למטר נוסף של תוספת נקודת מים למתקן מי קר עד 4 מ' ללא חציבה - קומפלט	מ"ר	
8.24	התקנת קו מים חם וקר צנרת SP עד 3 מטר ללא חציבה	יחידה	
8.25	התקנת קו מים חם וקר צנרת PAX עד 3 מטר כולל חציבה בבlook	יחידה	
8.26	התקנת קו מים חם וקר צנרת SP עד 3 מטר כולל חציבה בבlook	יחידה	
8.27	אספקה והחלפת סיפון לכיור מטבח/מקלחת	יחידה	
8.28	אספקה והחלפת ברז כדורי עד 1"	יחידה	
8.29	אספקה והחלפת ברז כדורי עד 2"	יחידה	
8.30	אספקה והחלפת צנרת שפכים קוטר 2 צול עד 3 מטר לא כולל חציבה (צנרת פנים)	יחידה	
8.31	אספקה והחלפת צנרת שפכים קוטר 4 צול עד 3 מטר לא כולל חציבה (צנרת חוץ)	יחידה	
8.32	אספקה והחלפת צנרת שפכים קוטר 2 צול עד 3 מטר כולל חציבה בבlook (צנרת פנים)	יחידה	
8.33	אספקה והחלפת צנרת שפכים קוטר 4 צול עד 3 מטר כולל חציבה בבlook (חוץ)	יחידה	
8.34	אספקה והחלפת צנרת שפכים קוטר 2 צול עד 3 מטר כולל חפירה	יחידה	
8.35	אספקה והחלפת צנרת שפכים קוטר 4 צול עד 3 מטר כולל חפירה (צנרת חוץ)	יחידה	
8.36	אספקה והחלפת צנרת שפכים ראשית קוטר 4 צול עד 3 מטר לא כולל חפירה	יחידה	
8.37	עבודות איטום לאחר עבודות אינסטלציה קירות ורצפה לחדר כולל רולקה	יחידה	

פרק 8 תברואה			
סעיף	תיאור פריט / עבודה	יח"מ	מחיר ללא מע"מ
8.38	החלפת משאבת סחרור (מערבל חום) בהתאם למותקן בסניף	יחידה	
8.39	החלפת דודי חשמל קומפלט (עד 100 ליטר) אור הטבע או ש"ע אור הטבע או ש"ע	יחידה	
8.40	החלפת פלאנג' לדוד חשמל קומפלט (פלאנג'+טרמוסטט+גוף חימום) אור הטבע או ש"ע	יחידה	
8.41	החלפת דווד שמש קומפלט (180 ליטר) אור הטבע או ש"ע	יחידה	
8.42	החלפת פלאנג' לדוד שמש קומפלט (פלאנג'+טרמוסטט+גוף חימום) אור הטבע או ש"ע	יחידה	

מרכזים רפואיים ובתי מרקחת שנדרשים לאחזקה בנושא הסכם זה:

מרחב	מ. רפואי	כתובת
צפון השרון	חדרה הלל יפה + פארם	הלל יפה 13
	חדרה ממ"ש	הלל יפה 11
	חדרה ויוה	תרנ"א 20
	אור עקיבא	קניון אורות
	אור ים	אור עקיבא
	חריש + פארם	דרך ארץ 35
	פרדס חנה + פארם	הבנים 17
	סניף נתניה מרכז + פארם	שד' בנימין 21
נתניה רבתי	נתניה צפון	דוד המלך 23
	נתניה מזרח	טום לנטוס 26
	נתניה דרום + פארם	פנחס לבון 18
	טירה + פארם	המוביל 20
מזרח השרון	טייבה	
	קלנסווה	
	כפר קאסם	
	תל מונד	השקד 4
לב השרון	אבן יהודה	המייסדים 62
	קדימה פארם	האופה 1
	כפר יונה יצחקי	קניון יצחקי
	כפר יונה שרת	קניון הכפר
	הרצליה הנדיב	הנדיב 3
	הרצליה השרון	השרון 7
הרצליה	הרצליה סוקולוב	סוקולוב 10
	הרצליה סוקולוב פארם	סוקולוב 13
	כפר שמריהו	נורדאו 1
	רעננה אחוזה + פארם	אחוזה 124
	רעננה נווה זמר	סשה ארגוב 23
רעננה	רעננה לב הפארק פארם	רבקה גובר 5
	כ"ס רוטשילד + פארם	רוטשילד 56
	כ"ס הירוקה + פארם	רפפורט 3
כפר סבא	התפתחות הילד	רפפורט 3
	מרפאה תעסוקתית	אנגיל 78
	ראש העין ציונות + פארם	הציונות 17
	ראש העין שפיר סנטר + פארם	שייקה אופיר 2
גבעות השרון	אורנית	הערבה 1

מנחם בגין 94	הדר גנים + פארם	פתח תקווה
הרב משורר ישעיהו 11	נחלים	
מבצע דקל 18	נווה גן + פארם	
יעל רום 8	מרכז רום פיזיו	
שפיגל זוסיה 3	שפיגל + פארם	
יצחק רבין 1	גלובל + פארם	
מרכז מסחרי 1	אלפי מנשה	שומרון
בזלת שור יגאל	צור יגאל	
הערבה 1	אריאל + פארם	אריאל
הררי קדם	רבבה פארם	
מזכירות היישוב	לשם	
מגדים 71	הר ברכה	
הבנים 14	הוד השרון + פארם	הוד השרון
סוקולוב 12	הוד השרון סוקולוב פארם	
	כיכר המושבה	
הנצח 3	רמת השרון + פארם	רמת השרון

הערה - רשימה זו ניתנת לשינוי בהתאם לפתיחת/סגירת מרכזים רפואיים ובתי מרקחת.

אמות מידה

אמות מידה - בל"מ לאספקת עבודות אינסטלציה				
קטגוריה	פירוט מדד	משקל	ציון מ-0 עד 10	ציון סופי משוקלל
יכולת וניסיון המציע	הכרות עם מתקני מכבי ובפרט במחוז	40%		
	ניסיון בעבודה עם מכבי ובפרט במחוז	30%		
יכול לוגיסטית	זמינות הגעה לסניפים	30%		
סה"כ ציון אמות מידה		100%		