

- מכבי שירותי בריאות -
בקשה להצעת מחיר למתן טיפול שנתי לשנאי מתח גבוה

1. כללי

1.1 מכבי שירותי בריאות (להלן "מכבי") מעוניינת לקבל הצעות מחיר לטיפול שנתי לשנאי

ולוחות- מתח גבוה בשני מרכזים רפואיים במחוז מרכז

1.2 את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה (סעיף 3) המצורף ולשלוח אל חיים אנקורי

לדוא"ל ankory_h@mac.org.il עד לתאריך 02/09/2025

טלפון לבירורים 050-8802301

1.3 ההצעה תהיה תקפה ל 4 שנים הקרובות וטופס זה כשהוא חתום ע"י החברה, ישמש בסיס להסכם שירות שיחתם עם הזוכה.

1.4 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.

1.5 להלן הכתובות של המרכזים הרפואיים:

1.5.1 מרכז רפואי השלום רחוב יגאל אלון 96 תל אביב. איש קשר נתן פרמוט 050-8801212.

1.5.2 מרכז רפואי בני ברק רחוב רבי עקיבא 86 בני ברק, איש קשר יוסי יעקב 050-8802559.

2. המפרט המבוקש:

2.1 מתן שירות שנתי לאחזקת השנאי כמופיע בנספח א' למסמך זה.

2.2 במכבי השלום מדובר בשני שנאים יבשים גודל 1,250 KVA – כ"א

2.3 במכבי בני ברק מדובר בשנאי אחד יבש, גודל 1,250 KVA נדרש לבצע ניתוק חשמל ע"י חברת החשמל.

2.4 עלות ההצעה כוללת עלות עבודת לילה. בין השעות 00:00-06:00.

2.5 בסיום העבודה לא יאוחר משבועיים, תקבל מכבי אישור מהנדס חתום על תקינות, וכן פירוט דו"ח העבודות שבוצע ומדבקות אישור לטיפולים כולל תאריך יודבק על הלוחות.

3. טופס ההצעה:

3.1 התאגיד המציע. _____ :

3.2 מחיר טיפול שנתי מרכז רפואי השלום (לפי נספח א) _____ ₪ ללא מע"מ.

3.3 מחיר טיפול שנתי מרכז רפואי בני ברק (לפי נספח א) _____ ₪ ללא מע"מ.

3.4 קריאת שירות SOS – עלות שעת עבודה יום חול _____ ₪ ללא מע"מ

3.5 קריאת שירות SOS – עלות שעת עבודה שבת וחג _____ ₪ ללא מע"מ

3.6 העלות כוללת בבני ברק רבי עקיבא התקשרות הספק עם חברת החשמל לניתוק וחיבור וכן תשלום עבור הניתוק והחיבור.

3.7 מסמכים שיש לצרף להצעה:

אישור חשמלאי רלוונטי ופרטי המהנדס חשמל העובד עם החברה.

4. הערות:

• המחירים יהיו בש"ח ולא כוללים מע"מ.

• התשלום שוטף+30

• תוקף ההצעה 60 ימים

נספח א'

טיפול שנתי נדרש

1	ניקוי כללי של תחנת מתח גבוה
2	ניקוי הציוד לוחות מ"ג, שנאים, מע' כבלים
3	בדיקה ויזואלית של תקינות הציוד
4	בדיקה תפעולית של מפסק זרם במתח גבוה ראשי
5	בדיקה תפעולית של מנתקים ומנתקי נתיכים
6	בדיקת הגנות משניות של מפסק זרם במתח גבוה ראשי
7	בדיקת תפקוד מנגנון הפסקת מנתק נתיכים
8	שימון מערכות מכניות של הציוד מ"ג
9	כיוון מכני של כל האביזרים במנגנוני הפעל
10	בדיקת מערכת הפיקוד
11	כיוול הגנות עם ציוד מתאים
12	מדידת הארקה ובדיקת הארקה מתקני מ"ג
13	בדיקת רמת בידוד של השנאים
14	בדיקת רמת בידוד של לוח מ"ג
15	בדיקת רמת בידוד של כבלי מ"ג
16	חיזוק ברגים כללי של מערכות הארקה במתקן
17	חיזוק ברגים כללי בלוח מ"ג
18	חיזוק ברגים כללי בשנאים
19	בלוחות מתח גבוה 19 SF-6 בדיקת לחץ גז
20	הוצאת דו"ח טיפול שנתי והמלצות
21	אישור מהנדס בודק רמה 3