



מודיעין MRI

רשימת אלומיניום

12.02.23

מהדורה 1

ביצוע

מכרז

עיון

Architect
Sternfeld

www.avisternfeld.com
info@avisternfeld.com

הערה כללית
בכל דלת עם מנעול חשמלי
יש להתקין ידית פנימית- מנוף

בכל דלת עם מנעול אלקטרומגנט
יש להתקין 2 ידיות צינור מ2 הצדדים

יש לוודא ולתאם את נושא הידיות וסוג ההכנה החשמלית
מול ציון מחברת אורקול

אגף נכסים בינוי ולוגיסטיקה מחלקת בינוי			 מכבי שירותי בריאות מתקדמים בשבילך
מפרט טכני מכבי			
תחולה: 16.08.15	מהדורה 01	עמוד 22 מתוך 36	

פרק 12 – עבודות אלומיניום

12.1 חלונות

- 12.1.1 חלונות אלומיניום: ("רמה 1") מפרופילי חב' "קליל" סדרות 4500 – דריי-קיפ או 7000 – הזזה. או ש"ע של יצרן מאושר על ידי מכבי. בשירותים חלונות קיפ מדגם קליל 4500.
- 12.1.2 חלונות לשחרור עשן כוללים כל האביזרים הדרושים לפתיחה אוטומטית, חיבור לרכזת גילוי אש ולחשמל.
- 12.1.3 זיגוג - על פי ת"י 1045, זכוכית שכבות ו/או מחוסמת ועל פי הנחיות המיגון של פיקוד העורף ומשרד הבריאות, אך לא פחות מעובי 6 מ"מ ציפוי אנטי סאן על פי רמת החשיפה לשמש ו- P.V.B לפי הנחיות ממונה בטחון במכבי ובהתאם למיקום המבנה, גובהו וייעודו. בקומת קרקע ובבתי מרקחת שחלונותיהם אינם מסורגים יינתנו פתרונות המיגון על פי הנחיות ממונה ביטחון מכבי.
- 12.1.4 פרזול – כללי: הפרזול יהיה אורגינאלי ליצרן על פי סדרת המוצר. לכל החלונות תותקן נעילה עם מנעול לוגי או מגביל פתיחה..

12.2 דלתות כניסה וויטרינות – שטחים ציבוריים

- 12.2.1 דלתות הכניסה למרפאה ו/או לאזורי תפקוד נפרדים במרפאה תהיינה דלתות אלומיניום דו-כנפיות 2.00 X 2.10 מ' (חלוקת הדלתות ע"פ תכנית אדריכל), ובנוסף ויטרינה בצמוד לצירי הדלת ברוחב 1 מ' בסטנדרט "קליל 4900" או ש"ע.
- 12.2.2 זיגוג:
- עובי הזכוכית 8 – 10 מ"מ. שכבות ו/או מחוסמת. סוג ועובי סופי על פי התקן והנחיות ממונה בטחון של מכבי.
- 12.2.3 פרזול:
- צירים מסוג "פנדל" מותאמים למשקל הדלת
- מחזירי שמן - עם השהיית סגירה, עליונים עם זרוע מסילה – מותאמים למשקל הדלת – תוצרת DORMA דגם TS – 93 או ש"ע תוצרת YALE. יש לכוון את מחזיר השמן לכוח מקסימלי של 22 ניוטון.
- ידיות - צינור מתכוננות מנירוסטה דגם MANET תוצרת DORMA או ש"ע לבחירת אדריכל. קוטר צינור 32 מ"מ.
- ידיות בהלה – על פי הדרישה, מסוג PUSHBAR, תוצרת YALE או DORMA.
- 12.2.4 דרישת לדלתות אלומיניום חסינות אש תהיה ע"פ יועץ הבטיחות ובאחריות היזם.

אגף נכסים בינוי ולוגיסטיקה מחלקת בינוי			
מפרט טכני מכבי			
תחולה: 16.08.15	מהדורה 01	עמוד 23 מתוך 36	

12.3 גמר פרופילי אלומיניום

צביעה אלקטרוסטטית, אילגון בעובי 20 מקרון לפחות או צבע בעובי 50 מיקרון בגווני לבחירת אדריכל, שימוש בברגים מקוריים מגולבנים. Ral signal white 9003 לבן.

12.4 בבתי מרקחת

ימוגנו החלונות, הוטריות והדלתות בהתאם להנחיות המשטרה, זכוכית תלת שכבתית 12 מ"מ (3 X 4 מ"מ) או 6+6 עם שתי שכבות P.V. B ע"פ הנחיות יועץ ביטחון מכבי. וטריות ודלתות כניסה – ראה סעיף 12.1.3 לעיל.
יש להקפיד כי סרגלי הזיגוג יהיו קבועים מהצד החיצוני באופן שאינו מאפשר פרוק הזכוכית.

12.5 תריסי סגירה לאזורי דלפקים

12.5.1 סגירת עמדות דלפק על ידי תריס נגלל, עם מנגנון הפעלה חשמלי ואפשרות הפעלה ידנית מהצד הפנימי, בנוסף.
שלבי התריס עשויים פח אלומיניום מכופף ופוליאוריתן. רוחב שלב 33-55 מ"מ, גוון שלבי התריס לבחירה.
התריס נגלל לתוך ארגז חיצוני או לתוך חלל התקרה, ויחובר למפסק דו קוטבי על פי הנחיות מכבי.



