




1205. לכל העבודות של אינסטלציה סניטרית יבצעו בהתאם לת"י 1205
- א. מיקום סופי של מד מים ראשי ייקבע ע"י מח' המים של עירייה
- אין להתחיל ביצוע עבודות אינסטלציה במבנה
- לפני גילוי חיבור לביוור ותעול עירוני בתחום המגרש
- יש לקרוא תכנית זו בצמוד לגליונות מס' 2'3
- לפני ביצוע עבודות חוק באחדות קבלו האנסטלציה
- לזהות את שוחת הביוב העירונית ולודא עומקיה
- על כל איתחאמה יש להודיע למהנדס
- העברת צינורות דרך תקרות וקירות
- ישעה באמצעות שרולים
- ספרינקלרים יורכבו מקס. 30.0 ס"מ מתקרה
- יש לעכל אישור בנתח מהקונסטרוקצור

כל צנרת המים ואביזריה יתאימו לתקן ישראל 5452
(חומרים הבאים במגע עם מי שתיה)

[illegible]

שם פרויקט: **בית מרקחת**
רח' ברלב חיים 10
אור-יהודה






יצחק ברבי

מהנדסים ויועצים בע"מ

החילוך 5/8 נתניה

● אינטנסיבית סניטריה

טלפון: 09-8340665 פקס: 09-8343168

○ מזווג אוויר

natalya@barrabi.com	שרטוט: נטליה
www.barrabi.com	בקר: י.ב. חס' רישיון: 38690