המצבע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
על המצבע לבקר את כל המידות ועל כל טעות
או אי התאמה להודיע למתכנן.
אין לבצע מידות עפ"י מדידה מהשרטוט.

לוח תפוצה ועדכונים

תאריך	מהות העדכון	מהדורה
01.02.23	תכנון מערכות	1
07.02.23	תכנון מערכות	2
09.02.23	תכנון מערכות	3

שלב	שם	תאריך	מהות העדכון
8			
7			
6			
5			
4			
3	מיכאל שגב	09.02.23	מהדורה 3
2	אליהו בוגר	07.02.23	מהדורה 2
1	מיכאל שגב	01.02.23	מהדורה 1

תפוצה

קנה מידה 1:50

לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○ AS MADE

תאריך עדכון 09\02\23 מהדורה 3

מכבי שירותי בריאות

שם פרוקט
מכבי מודיעין MRI

שם תוכנית
תוכנית חשמל מיזוג אווירי

מס' גליון: elec-ac
שם קובץ: macabi modiin mri תאריך: 01/02/2023
מס' פרויקט: 672 מידות גליון: 1500x850

אגינקס
הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
רחוב החרושת 30 אור יהודה
03-9186000 פקס: 03-9186090

תכנן: דרור יוסף בקר: הנרי כיכה
שרטט: הנרי כיכה אשר: דרור יוסף



מפתח הערות מהתכנית

1. כל הפריטים מוצרים מפלדה מגולבנת
2. כל ברגי הריתוק יהיו מפלדה מגולבנת ובטטר 13 מ"מ כפותח
3. חוספת קטני תעמות באישור אדר' והמתכנן
4. תואי תעמות סופי בתאום מערכות ובאישור המפקח

הערות כלליות למתקני החשמל:

א. כלכי ביצוע המתכנים בחתים כחוק החשמל מח"י ומפרט כללי למתקני חשמל סקק 08 בהוצאת משרד הבטחון
ב. כל מתקני החשמל יבוצעו בהתקנה סמויה תחת הטיח קירות גבס או ביציקות בטון. **למעט מתקנים שהוגדרו כהתקנה עה"ט**
ג. יבוצע שימוש בצנרת תקנית 61386 ובטטר Ø25 מ"מ כפותח

בצבעים כמוכ:
-ירוק- חשמל
-כחול- תשתות כפרטית
-צהוב- תשתות מחשבים
-אדום- מערכת גילוי אש-צנרת תקנית למערכת גילוי אש ומעמשות ידניות
-חום- מערכת בריזה ומזמנים
-כבן- מערכת פריצה ומצלמות
ד. מעגלים שונים יהיו בבוקסאות נפרדות
ה. נקודות האביזרים יבוצעו בהתאמה לתוכניות הציוד והריהוט המעודכנות ביותר ובהתאמה לתוכנית החשמל
ו. יש לאשר את כל כל דגמי האביזרים אצל המתכנן והפיקוח
אביזרים סמוכים יותקנו כשיחת הרכבים עם מחיצות הפרדה
ז. יש לבצע הפרדה מוחלטת עם שילוט מתאים בין שדות UPS לNORMAL בלוחות חשמל בעלי 2 הזנות

האחרת החשמלאי המבצע

הריני מצהיר שהמתקנו המתואר בתוכנית זו בוצע על ידי לפי כללי המקצוע והבטיחות, בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו על פיו, תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים, ובהתאם לכללי חברת החשמל לישראל הנוגעים לאספקת חשמל לצרכנים. הנני מצהיר כי המתקן הנ"ל נבדק והוא במצב תקין וראוי לשימוש.

שם החשמלאי:_____ סוג רשיון:_____
ת"ז:_____ טלפון:_____
תאריך:_____ מס' רשיון:_____
חתימה:_____

מקרא

סימון	תאור	סוג התקנה	גובה בס"מ